

Тест на 1 группу по электробезопасности

Условные обозначения:

- + правильный ответ
- неправильный ответ

1.

В радиусе скольких метров от места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение?

- 3 метра
- 5 метра
- 7 метра
- + 10 метров
- 15 метров

2.

Как необходимо передвигаться в зоне шагового напряжения?

- Бегом.
- + Гусиным шагом.
- Перекатыванием.
- Обычным шагом.

3.

К какой группе относится плакат « Не включать . Работают люди ».

- +Запрещающий
- Предупреждающий
- Указательный

4.

На какие группы делятся плакаты по охране труда для электроустановок.

- запрещающие и предупреждающие
- указательные, запрещающие, предписывающие
- +указательные, запрещающие, предписывающие, предупреждающие

5.

К какой группе относится плакат « Не влезай. Убьёт».

- запрещающий
- Указательный
- +предупреждающий

6.

К какой группе относится плакат «ОСТОРОЖНО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»

- запрещающий
 - +предупреждающий
 - указательный
- оторые в любой момент может быть подано напряжение

7.

К какой группе относится плакат «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»

- указательной
- +предписывающей
- предупреждающей

